УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «РДК» МР
Стерлибашевский район
_____ Р.М. Юсупов

«____» _____ 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МБУ "Районный Дом культуры" МР Стерлибашевский район РБ»

№1 "__" 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Муниципальное учреждение «МБУ "Районный Дом культуры" МР Стерлибашевский район РБ»
1.2. 453180 РБ, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 107
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 3 этажа,3480,8 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3589 кв. м
1.4. Год постройки здания 1990 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2018 г.
Капитального: Реконструкция 2010г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Муниципальное учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан»
(МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский район)
1.7. 453180 РБ, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 107
Тел. 8 (347) 392-25-15, e-mail: rdk_sterlib@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление. Договор от 05 мая 2017 года о закреплении за Муниципальным учреждением «МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский район» имущества в оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан .
1.12. Адрес вышестоящей организации: 453180, РБ, Стерлибашевский район, село Стерлибашево, ул. К.Маркса,97

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - культура.
2.2. Категории обслуживаемого населения: все возрастные категории.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.
2.4. Виды услуг: интерактивные и концертные программы, работа клубных формирований.
2.5. Форма оказания услуг: на объекте
2.6.Количество обслуживаемых в день –человек, вместимость, пропускная способность 600 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1.1. расстояние до объекта от автовокзала: 800 м
3.1.2. время движения (пешком): 8 мин
3.1.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.1.4. Перекрестки: 1 регулируемый
3.1.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - Не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ и \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры): объект доступен условно, так как отсутствуют тактильные знаки-пиктограммы, звуковое оповещение, не оснащена санитарно-гигиеническая зона.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Оснастить вход складным пандусом, выложить тактильной плиткой направление входа, вывесить тактильную вывеску наименования учреждения, установить я система вызова персонала инвалидов для входа
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оснастить лестничные ступеньки противоскользящими лентами, необходимо обеспечить доступ на 2 этаж здания малобильной категории,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в ремонте
5	Санитарно - гигиенические помещения	Оснастить комплектом оборудования: -клипса для трости -крючок для костылей -поручень стационарный с жестким креплением -поручень откидной кнопка вызова персонала со шнурком поручень для раковин -поручни настенные зеркало поворотное
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Мнемосхемы, тактильные информационные таблички
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8	Все зоны и участки	Таблички направления движения, обозначения доступности,; Наклейка «желтая полоса» для обозначения контура помещения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018 г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект станет условно доступным;
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) в неполном объеме, ввиду недостаточного финансирования;
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией;
Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности.
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата);
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://dustupno.mosreg.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "__" _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от "__" _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от "__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации муниципального района Стерлибашевский район по вопросам жизнеобеспечения

_____ И.Г. Ибатуллин

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан

_____ Р.М. Юсупов

Примерный перечень оборудования и снецсредств для приведения в соответствие объекта с требованиями СП 59-13330-2016.Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

1.Двери специализированные пластиковые специальные с заниженным порогом-3 шт.

2.Индукционная система для слабослышащих переносная -1 шт.

3. Комплект оборудования для санузлов

-клипса для трости,

-крючок для костылей,

-поручень стационарный с жестким креплением,

-поручень откидной,

-кнопка вызова персонала со шнурком,

-поручень для раковин,

-поручни настенные,

-зеркало поворотное.

4.Наклейка «Желтый круг» на стеклянные поверхности

5.Таблички

-направление движения,

-обозначение доступности,

-санузла, оборудованного для МГН.

6.Наклейка «Желтая полоса «для слабовидящих для обозначения контура помещения.

7. Кнопка вызова персонала на входе в здание.